



28/05/2023

לכבוד:

חשמלאים מתקני עמדות טעינה

אישור תקינות והעדר הצורך במפסק פחת מסוג B

בתאריך 28.05.2023 בדקתי עמדת טעינה מדגם SE-B20-MCW-22K-APP שמיוצאת על ידי חברת Semicom. מדובר בעמדת טעינה תלת פאזית להספק טעינה מרבי של 22kW. העמדה נבדקה לעמידה בתקנים הרלוונטיים ובהנחיות מינהל החשמל שפורסמו בתאריך: 19.11.19. הנני לאשר כי בעמדה מותקן התקן זיהוי זליגת זרם ישר של 6mA. ההתקן נבדק ונמצא תקין.

1. לאור כל האמור לעיל, הנני מצהיר כי עמדת הטעינה הנ"ל נמצאה תקינה וראוייה לחיבורה לרשת החשמל.
2. בעמדת טעינה זו אין צורך להתקין בלוח המזין מפסק פחת מסוג B. כן נדרש להתקין בלוח המזין מפסק פחת מסוג A או מפסק פחת מסוג F.

חתימה וחתימת הבוס:

סגל אריאל

כתובת: המדע 30, זכרון יעקב

מ.ר. חשמלאי מהנדס - 056347

מ.ר. בודק סוג 3-120875

חתימה וחתימת:

סגל אריאל הנדסת חשמל בע"מ

ח.פ. 515121655

רשיון בודק 3 מס' 120875

המדע 30 זכרון יעקב

052-2404821

סגל אריאל - הנדסת חשמל בע"מ		מספר ת.פ: 515121655
כתובת: המדע 30 זכרון יעקב	טלפון: 052-2404821	פקס: 04-6290774
דוא"ל: arielsg1@bezeqint.net	אתר אינטרנט: http://www.arielsegal.co.il	